



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICAT BVC DE PRODUIT

Certificat nº: ES119856

En application du procédé de BVC pour la certification « d'Extincteurs mobiles d'incendie » a établi que les produits :

EXTINCTEURS MOBILES D'INCENDIE

avec la désignation et les caractéristiques définis dans l'annexe technique

fabriqué par:

ELITEX PROTECTION, S.L.

Dans l'usine:

CTRA N-320 (ALBACETE-CUENCA), KM 133,5-16003 CUENCA (ESPAGNE)

sont soumis par le fabricant aux essais et au contrôle de la production d'usine et par Bureau Veritas Certification, à l'évaluation, l'essai de type et le contrôle de production et à la surveillance permanente du contrôle de production de l'usine conformément aux exigences requises établies dans la norme :

UNE-EN 1866-1:2008

Ce certificat reste valable tant que le produit, les conditions de fabrication et du contrôle de production, n'auront pas changé de façon significative.

Date émission initiale: 19 juillet 2021

Date expiration: 18 juillet 2024



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANNEXE AU CERTIFICAT N° ES119856

Marque	Modèle	Type de pressurisation et PS	Agent extincteur (type et charge)	Température fonctionnement	Efficacité
ELITEX	25P ELITE UNE	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 25kg	-20 / +60	A IV B
ELITEX	50P ELITE UNE	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 50kg	-20 / +60	A IV B

Rev: 0

Date: 19-juillet-2021



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

