



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ATTESTATION BVC DE PRODUIT

Attestation n°: ES119856

En application de la procédure pour la certification des «Extincteurs d'incendie mobiles», BVC a établi que les produits :

EXTINCTEURS D'INCENDIE MOBILES

avec la désignation et les caractéristiques associées dans l'annexe technique jointe au présent attestation,

Fabriqué par:

ELITEX PROTECTION, S.L.

Site de production:

CTRA. N-320 (ALBACETE - CUENCA) - KM 133,5
16003 - CUENCA (ESPAGNE)

sont soumis par le fabricant aux essais et contrôle de production en usine, et sont soumis par Bureau Veritas Certification, à l'évaluation, aux essais de type et au contrôle de la production ainsi qu'au suivi permanent du contrôle de production en usine conformément aux exigences définies dans la norme:

UNE-EN 1866-1:2008

Cette attestation restera valable dès lors que le produit ainsi que les conditions de fabrication et de contrôle de production demeureront sensiblement inchangés.

Date d'émission initiale: 19 / 07 / 2021
Date de mise à jour: 19 / 06 / 2024
Date d'expiration: 18 / 07 / 2027



Mónica Botas
Directrice de Certification

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANNEXE À L'ATTESTATION n° : ES119856

Marque	Modèle	Type de mise sous pression et PS	Agent d'extinction (Type et Charge)	Température d'utilisation	Efficacité	Date
ELITEX	25P ELITE UNE	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 25kg	-20 / +60	A IV B	19/07/2021
ELITEX	50P ELITE UNE	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 50kg	-20 / +60	A IV B	19/07/2021

Révision: 0

Date de révision: 19 / 07 / 2021



Mónica Botas
Directrice de Certification

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

