



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICAT BVC DE PRODUITS EXTINCTEURS PORTATIFS

Attestation n°: ES046108

En application de la procédure relative à la certification des « Extincteurs portatifs » de BVC, il a été établi que les produits :

EXTINCTEURS PORTATIFS

dont la désignation et les caractéristiques sont celles indiquées dans l'annexe technique jointe à la présente attestation,

Sont conformes à la norme :

UNE-EN 3-7 :2004/A1:2008

Fabricant :

ELITEX PROTECTION, S.L

Site de production :

CTRA N-320 (ALBACETE-CUENCA) KM 133,5
16003 - CUENCA (ESPAGNE)

Les produits sont soumis par le fabricant aux essais et contrôle de production en usine, et sont soumis par Bureau Veritas Certification aux essais de type et au contrôle de la production ainsi qu'au suivi permanent du contrôle de production en usine conformément aux exigences définies dans la norme UNE-EN 3-10 :2010.

Cette attestation restera valable dès lors que le produit ainsi que les conditions de fabrication et de contrôle de production demeureront sensiblement inchangés.

Date d'émission initiale : 16 / 11 / 2012
Date de mise à jour : 14 / 08 / 2024
Date d'expiration : 15 / 11 / 2027



Mónica Botas
Directrice de Certification

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANNEXE À L'ATTESTATION n°ES046108

Marque	Modèle	Type de mise sous pression et PS	Agent d'extinction (Type et Charge)	Température d'utilisation	Efficacité	Date
ELITEX PROTECTION	1P ELITE	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 1kg	-20 / +60	5 A 21 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	2P ELITE	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 2kg	-20 / +60	8 A 34 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	3P ELITE	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 3kg	-20 / +60	13 A 89 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	2 ESPUMA F ELITE	Permanent 17,5 bar	Eau+AFFF 2L	+5 / +60	5 A 34 B 25 F	06.08.21
ELITEX PROTECTION	6P ELITEX PLUS	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 6kg	-20 / +60	34 A 233 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	6P ELITEX	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 6kg	-20 / +60	27 A 183 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	6 ESPUMA ELITEX	Permanent 17,5 bar	Eau+AFFF 6L	+5 / +60	27 A 233 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	6 ESPUMA ELITEX PLUS	Permanent 17,5 bar	Eau+AFFF 6L	+5 / +60	34 A 233 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	6 ESPUMA F ELITEX	Permanent 17,5 bar	Eau+AFFF 6L	+5 / +60	27 A 233 B 75 F	06.08.21
ELITEX PROTECTION	6 ESPUMA F ELITEX PLUS	Permanent 17,5 bar	Eau+AFFF 6L	+5 / +60	34 A 233 B 75 F	06.08.21
ELITEX PROTECTION	9P ELITEX	Permanent 17,5 bar	Poudre ABC 9kg	-20 / +60	43 A 233 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	2 CO2 ELITEX	Permanent 58 bar	CO2 2kg	-20 / +60	34 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	5 CO2 ELITEX	Permanent 58 bar	CO2 5kg	-20 / +60	89 B	06.08.21
ELITEX PROTECTION	6 ESPUMA ELITEX CERO FLUOR	Permanent 17,5 bar	Eau+Additif 6L	+5 / +60	27A 144B	05.01.24

Révision : 9

Date de révision : 14 / 08 / 2024



Mónica Botas
Directrice de Certification

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

